


EU Megfelelőségi Nyilatkozat No. 710-EX/2021_04

a 2014/34/EU irányelv X. melléklete szerint

Gyártó	KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Horvátország
A vonatkozó műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott személy	Siniša Murtezanović, <i>okleveles gépészmérnök</i> műszaki igazgató
Termék leírása	Típus: Tűzvédelmi csappantyú - Ex Kereskedelmi megnevezés: FD-Ex
Alkalmazott megfelelőségértékelési eljárás	Modul A: Belső gyártásellenőrzés, a 2014/34/EU irányelv 13. cikke (1) bekezdés b) pont ii. alpontja szerint.
Bejelentett szervezet	A termék műszaki dokumentációjának letétbe helyezéséről szóló igazolás FIDITAS Ltd. NB 2829, Karlovačka cesta 197, 10000 Zágráb, Horvátország
Elismervény száma	FIDI 21 ATEX D059
ATEX besorolás 	II 2G Ex h IIC T6 Gb; II 2D Ex H IIIC T80°C Db

Kijelentjük, hogy a fent leírt termék megfelel a 2014/34/EU irányelv valamennyi vonatkozó rendelkezésének.


2014/34/EU irányelv	Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/34/EU irányelve a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
---------------------	---

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 1127-1:2019	Robbanásveszélyes légkörök - Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem - 1.rész: Alapfogalmak és módszertan
EN ISO 80079-36:2016	Robbanásveszélyes légkörök -36. rész: Nem villamos berendezések robbanásveszélyes légkörökhöz - Alapvető módszerek és követelmények
EN ISO 80079-37:2016	Robbanásveszélyes légkörök -37. rész: Nem villamos berendezések robbanásveszélyes légkörhöz – Nem villamos védelmi módok: szerkezeti biztonság „c”, gyújtóforrás-ellenőrzés „b”, folyadékba merítés „k”

A gyártó nevében és képviselőjében aláírta:

Sergio Galošić, CEO



Samobor, 2021.04.01.

klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnju, postavljanje,
popravak i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A