


Izjava o lastnostih DoP Št. 700/06-2026

Identifikacijska oznaka	SBSD – Dimoodvodna loputa	
Namen uporabe izdelka	Multi ali eno sekcijka dimo odvodna loputa za vgradnjo v zid ali dimo odvodni kanal	
Proizvajalec	KLIMAOPREMA d.o.o. Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia	
Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti	Sistem 1.	
Harmoniziran standard	EN 12101-8:2011	
Priglašeni organ	LTM, Hrvaška – NB 2483 – Certifikat o nespremenljivosti lastnosti 2483-CPR-10254	
Definicije	Lastnosti	Rezultat
	Nazivni pogoji aktiviranja/občutljivost	Ustreza
	Odzivni čas (čas dogovora), čas zapiranja	Ustreza (< 60 seconds)
	Zanesljivost delovanja	C10000
	Odpornost na požar: - celovitost E, izolativnost I - tesnenje za dim S - mehanska stabilnost (pod E) - celovitost presek (pod E) - visoka obratovalna temperatura	EI 120 (Ved, i ↔ o) S1500 C10000 AA multi EI 120 (Ved, i ↔ o) S1500 C10000 HOT400/30 AA multi EI 60 (Vedw, i ↔ o) S1500 C10000 AA multi EI 60 (Vedw, i ↔ o) S1500 HOT400/30 AA multi
	Trajnost: - zakasnitev odziva - delovna stabilnost	Ustreza Ustreza
	Zrakostesnost ohišja: - skladen z HRN EN 1751	Razred C
	Zrakostesnost lamele: - skladen z HRN EN 1751	Razred 3

Ta izjava o lastnostih je dostopna na: www.klimaoprema.com.

Predhodno določena lastnost izdelka je v skladu z objavljenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 2024/3110 o določitvi usklajenih pogojev za dajanje gradbenih proizvodov v promet, in na izključno odgovornost predhodno določenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:
Sergio Galošić, CEO



Samobor, 30.06.2026.

Za doseganje definiranih lastnosti se mora ta izdelek uporabiti v skladu s specifikacijami in tehničnimi lastnostmi proizvajalca!