

Izjava proizvođača / Manufacturer's statement

No.3640

Proizvođač <i>Manufacturer</i>	KLIMAOPREMA d.o.o. Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia	
Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije <i>Person authorized to compile technical documentation</i>	Siniša Murtezanović, mag.eng.mech. <i>Chief technical officer</i>	
Opis proizvoda <i>Product description</i>	Opći naziv proizvoda: <i>General product name:</i>	Rešetka za odvodnju zraka u operacijskoj sali <i>Operating room return grille</i>
	Naziv proizvoda: <i>Product name:</i>	OPR CR, OPR CR-F, OPR CR-L, OPR CR-LF
	Namjeravana upotreba proizvoda: <i>Product use:</i>	Odvodnja zraka iz operacijskih sala <i>Air extraction from operating rooms</i>

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da opisani proizvodi ispunjavaju karakteristike i svojstva, te da su u skladu s podacima opisanim u tehničkoj dokumentaciji.

We declare under our own responsibility that described products meets the characteristics and properties and is in accordance with the data described in the technical documentation.

Ovime izjavljujemo da opisani proizvod ispunjava zahtjeve sljedećih normi:

We hereby declare that the described product meets the requirements of the following standards:

EN ISO 14644-3:2019	Čisti prostori i povezana kontrolirana okruženja – 3. dio: Ispitne metode ((ISO 14644-3:2019, ispravljena verzija 2020-06; EN ISO 14644-3:2019) <i>Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 3: Test methods (ISO 14644-3:2019, Corrected version 2020-06; EN ISO 14644-3:2019)</i>
HRN EN 12239:2004	Ventilacija u zgradama -- Uređaji zračnog sustava -- Aerodinamično ispitivanje i ocjenjivanje strujanja nisko brzinskih primjena (EN 12239:2001) <i>Ventilation for buildings -- Air terminal devices -- Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications (EN 12239:2001)</i>
HRN EN 14277:2008	Ventilacija u zgradama -- Uređaji za ispuhivanje i usisavanje zraka -- Metoda mjerenja protoka zraka umjerenim osjetnicima smještenima u UIZ/razdjelnim kutijama ili u njihovoj blizini (EN 14277:2006) <i>Ventilation for buildings -- Air terminal devices -- Method for airflow measurement by calibrated sensors in or close to ATD/plenum boxes (EN 14277:2006)</i>

Reakcija na požar, otpornost na požar/ Reaction to fire, resistance to fire:

Proizvod je izrađen od nehrđajućeg čelika, AISI 304, AISI 316 opcionalno, te se smatra reakcijom na požar razreda A1, sukladno sa Odlukom komisije 1996/603/EC i Odlukom komisije 2000/605/EC.

Product is made of stainless steel, AISI 304, AISI 316 optional, and is considered to be reaction to fire Class A1, in accordance with Commission Decision 1996/603/EC and Commission Decision 2000/605/EC.

Emissions of dangerous substances / Emisija štetnih tvari:

Proizvod ne sadrži štetne tvari za čovjeka i okoliš.

Product does not contains harmful substances to human and environment.

Ova izjava proizvođača je valjana 2 godine od datuma izdavanja. *This manufacturer's statement is valid for 2 years from date of issue.*

Samobor, 25.3.2025.

Signed for the manufacturer on his behalf:

Sergio Galošić, CEO

