

Izjava o sukladnosti Br. 1200

Proizvođač	KLIMAOPREMA d.o.o. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska	
Osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije	Siniša Murtezanović, mag.eng.mech. Voditelj sektora operativnog razvoja	
Opis proizvoda	Opći naziv proizvoda:	usisno-ispušni otvor
	Tip:	stropni anemostat
	Prodajni naziv:	DNQ
	Namjena:	distribucija zraka u sustavima ventilacije

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da opisani proizvod ispunjava obilježja i svojstva te je sukladan s podacima opisanim u tehničkoj dokumentaciji. Kataloški podaci za navedeni proizvod dostupni su na www.klimaoprema.com.

Izjavljujemo da opisani proizvod ispunjava uvjete propisane sljedećim normama:

HRN EN 13182:2004	Ventilacija u zgradama -- Zahtjevi za instrumente za mjerenja brzina strujanja u ventiliranim prostorima (EN 13182:2002)
HRN EN 12238:2004	Ventilacija u zgradama -- Uređaji zračnog sustava -- Aerodinamičko ispitivanje i ocjena pri miješajućem strujanju (EN 12238:2001)
HRN EN 12239:2004	Ventilacija u zgradama -- Uređaji zračnog sustava -- Aerodinamično ispitivanje i ocjenjivanje strujanja nisko brzinskih primjena (EN 12239:2001)
HRN EN 14277:2008	Ventilacija u zgradama -- Uređaji za ispuhivanje i usisavanje zraka -- Metoda mjerenja protoka zraka umjerenim osjetnicima smještenima u UIZ/razdjelnim kutijama ili u njihovoj blizini (EN 14277:2006)

Reakcija na požar, otpornost na požar:

Proizvod je izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, plastificiran (debljina premaza < 1,0 mm) i „ne doprinosi požaru“ te je svrstan u razred A1, sukladno Odluci Komisije 96/603/EZ i Odluci Komisije 2000/605/EZ.

Emisija opasnih tvari:

Proizvod ne sadrži štetne tvari za čovjeka i okoliš.

Tehnička dokumentacija pod brojem: 1200

EU Izjava o sukladnosti prema važećim Direktivama EU nije dozvoljena jer za proizvod ne postoje usklađene norme.

Samobor, 03.09.2026.

17

Klimaoprema d.o.o. | OIB: 34383404032
Gradna 78a, 10430 Samobor, Hrvatska

Za proizvođača, u njegovo ime potpisao:
Sergio Galošić; predsjednik uprave

