

## Izjava proizvajalca

Št.3640

Proizvajalec	KLIMAOPREMA d.o.o. Gradna 78A, 10430 Samobor, Croatia	
Oseba, pooblaščen za pripravo tehnične dokumentacije	Siniša Murtezanović, mag.ing.str. Glavni tehnični direktor	
Opis izdelka	Splošno ime izdelka:	Odvodna rešetka za operacijsko sobo
	Ime izdelka:	OPR CR, OPR CR-F, OPR CR-L, OPR CR-LF, OPR-KR
	Namen uporabe izdelka:	Odvod zraka iz operacijskih sob

Z polno odgovornostjo izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje lastnosti ter je v skladu s podatki opisanimi v tehnični dokumentaciji.

Izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje zahteve, ki jih predpisujejo naslednji standardi:

EN ISO 14644-3:2019	Čiste sobe in podobna nadzorovana okolja - 3. del: Preskusne metode (ISO 14644-3:2019, popravljena verzija 2020-06)
EN 12239:2001	Prezračevanje stavb - Naprave za razvod zraka - Aerodinamično preskušanje in ocenitev zračnega strujanja zraka
EN 14277:2006	Prezračevanje stavb - Končne enote (KE) - Metode za merjenje pretoka z umerjenimi zaznavali v KE /komorah ali blizu njih

**Reakcija na ogenj, požarna odpornost:**

Izdelek je izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304, opcijsko AISI 316, in se uvršča v razred odziva na ogenj A1 v skladu z Odločbo Komisije 96/603/ES in Odločbo Komisije 2000/605/ES.

**Emisija nevarnih snovi:**

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi za človeka in okolje.

Ta izjava proizvajalca velja 2 leti od datuma izdaje.

Samobor, 1.4.2026.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:  
Sergio Galošić, predsednik uprave

